



# DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DIN-DVGW type examination certificate

NG-5146AU0238

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	Permabond Engineering Adhesives Ltd. Wessex Way; Business Park, GB- Winchester Hampshire SO21 1WP
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	Permabond Engineering Adhesives Ltd. Wessex Way; Business Park, GB- Winchester Hampshire SO21 1WP
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Dichtmittel für herstellerseitig zusammengefügte Gewindeverbindungen in Gasgeräten und Komponenten (5146)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Anaerobes Dichtmittel für metallene Gewindeverbindungen in Gasgeräten und Gasanlagen, nicht zulässig für die Verwendung in der Gasinstallation nach DVGW-TRGI 2008
<b>Modell</b> <i>model</i>	PERMABOND A 1058
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 09/111/5146/03 vom 11.08.2009 (EBI)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>basis of type examination</i>	DIN EN 751-1 (01.05.1997)
<b>Ablaufdatum / AZ</b> <i>date of expiry / file no.</i>	30.04.2014 / 09-0591-GNV

31.08.2009 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH - von der Deutschen Akkreditierungsstelle Technik (DA Tech) in der TGA GmbH akkreditiert für die Konformitätsbewertung von Produkten der Gas- und Wasserversorgung

DVGW CERT GmbH - accredited by Deutsche Akkreditierungsstelle Technik (DA Tech) in the TGA GmbH for conformity assessment of products of gas and water supply



DAT-ZE-009/96-02

DVGW CERT GmbH  
Josef-Werner-Straße 1-3  
53103 Bonn  
Telefon: +49 228 01 88-888  
Telefax: +49 228 01 88-990  
eMail: info@dvgw-cert.com

A-2/2

NG-5146AU0238

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
PERMABOND A 1058	Klasse: H	für Nennweiten > DN 10 bis DN 50

### Verwendungshinweise / Bemerkungen

*hints of utilization / remarks*

Geeignet für: metallene Gewindeverbindungen bei groben Gewinden  
Nicht zulässig für: Verwendung in der Gasinstallation nach DVGW-TRGI 2008

